



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²,]	PODLAHY	STENY	STROPY
1.01	POVODNÁ GARÁŽ	48,5	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA	OSB DOSKA
1.02	SKLAD	21,0	BETÓNOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA	OSB DOSKA
1.03	NOVÁ GARÁŽ	46,9	ASFALT	SENDVIČOVÝ PANEL	SENDVIČOVÝ PANEL
1.04	PRESTREŠENIE	48,5	ASFALT		

LEGENDA ZNAČENIA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

R XX Požadovaná požiarňa odolnosť
nosného prvku zabezpečujúceho
stabilitu stavby v minútach (XX minút)

EI XX Požadovaná požiarne odolnosť požiarne deliaceho prvku nezabezpečujúceho stabilitu stavby v minútach (XX minút)

REI XX ▲
Požadovaná požiarina odolnosť
stropnej (strešnej) konštrukcie (plošný
prvok) v minútach (XX minút)

R XX ➔ **Požadovaná odolnosť nosnej líniovej konštrukcie (tyčový prvok) v minútach (XX minút)**

N 1.01 - II.

Priestor hasičskej zbrojnice
4 + (0) + (0) = 4 osoby

Označenie jednopodlažného požiarneho úseku, s vyznačením stupňa protipožiarnej bezpečosti a charakterom priestoru, ktorý obsahuje a uvažovaným počtom osôb zahrnutých v rámci evakuácie, hodnota v zátvorke uvádza počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu


ABC (6kg) Práškový hasiaci prístroj s vyznačením množstva hasiacej náplne (6 kg)

 Hranica požiarneho úseku

$\pm 0,000 = 269,600 \text{ m n.m.}$

AKÉKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej stanice			Číslo Parcely:		LV:				
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL:			Kraj:						
Obec Nemcovce			<div></div>						
VYPRACOVAL:									
AIP projekt s.r.o Letná 10, 04011 Košice e-mail: lopusniak@aipweb.sk e-mail: sova@aipweb.sk		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. Tel: +421 907 921 130 e-mail: lopusniak@aipweb.sk							
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.							
PROJEKTANT:		Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.							
KRESLIL:		Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.							
ČASŤ / PROFESIA:			PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY		MIERKA:		1:75		
STAVEBNÉ OBJEKTY:					FORMÁT:		2 x A4		
STUPEŇ:			DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE		DÁTUM:		07/2017		
OBSAH DOKUMENTU:			PÔDORYS 1.NP			Č. VÝKRESU		PARÉ	
						D2.01.V02		12345678	